КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
УПОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Упоровского муниципального района Упоровский детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому направлению развития детей
627180, с.Упорово, Б. – Янтимирова, 33, тел: 3-22-86, 3-28-80

Исх: 289/2 от 12.03.21г

Заместителю начальника отдела - начальнику ОНД и ПР
по Упоровскому муниципальному району
ОНД и ПР по ЗГО УМР
по пожарному надзору Василинец А.М

Уважаемый Александр Михайлович!

Направляю Вам ответ на представление от 15.02.2021г об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Виды нарушения требований пож. безопасности	Исполнение
В зданиях детских садов не обеспечила наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивид. защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Во всех садах обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей и средства индив. защиты на каждого дежурного (фото прилагается)
Не организовала проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше в здании детских садов расположенных по адресу: с.Упорово ул. Б-Янтимирова,33, ул Б-Янтимирова33, строение 1, ул. Дзержинского 1, строение1 Не организовала проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы ограждений на крыше расположенных по адресу: с.Упорово ул Б-Янтимирова33, строение 1,	Организовано проведение эксплуатационных испытании ограждений на крыше и испытание пожарной лестницы Договор № 71от 1.03.2021г, Договор № 64 от 12.02.2021г Договор №72 от 1.03.21г
Не обеспечила наличие в здании детского сада расположенного по адресу: с.Упорово ул. Дзержинского 1, строение1 указателя направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	На здание установлен указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (фото прилагается)
Не организовала установку в здании прачечной расположенной по адресу:д.Черная ул. Молодежная,15 автоматической пожарной сигнализацией	Здание прачечной оборудовано пожарной сигнализацией Договор ООО»МИР» № 75 от 9.03.21г

Штраф зам. директора по АХЧ Морозовой Н.А заплачен 11.03.2021г

Директор Сарсикеева А.Е

Зам. директора по АХЧ Морозова Н.А