

«Утверждаю»

Директор МАДОУ УМО
Упоровского детского сада
«Солнышко»

А.В. Корякина



**План подготовки
к отопительному сезону 2026-2027 года
МАДОУ УМО Упоровский детский сад «Солнышко»**

Общие сведения об организации

1	Полное наименование	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Упоровского муниципального округа Упоровский детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей
2	Сокращенное название	МАДОУ УМО Упоровский детский сад «Солнышко»
3	Юридический адрес	Тюменская обл, Упоровский район, с. Упорово ул.Б-Янтимилова,33
4	Фактический адрес	Тюменская обл, Упоровский район, с. Упорово ул.Б-Янтимилова,33 Тюменская обл, Упоровский район, с. Упорово ул.Б-Янтимилова,33 строение 1 Тюменская обл, Упоровский район, д. Черная ул. Молодежная,15
5	Адрес электронной почты	uporovosad@yandex.ru
6	Теплоснабжающая организация	МУП «РКХ-2»
7	Наличие прибора учета тепловой энергии	В наличии в Здании №1 с. Упорово ул.Б-Янтимилова,33 строение 1 №2 с. Упорово ул.Б-Янтимилова,33
8	котельная	Котельная имеется в д. Черная ул. Молодежная, 15

9	Система отопления	закрытая
10	Схема отопления	Закрытая
11	Материал трубопроводов	металл

Организационные мероприятия

№ п/п	Виды работ	МАДОУ УМО Упоровский д\сад «Солнышко» ул. Б-Янтимирова,33 строение №1	МАДОУ УМО Упоровский д\сад «Солнышко» ул. Б-Янтимирова,33 строение №2	Чернаковский детский сад структурное подразделение МАДОУ УМО Упоровский д\сад «Солнышко» ул. Молодежная, 15
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых электроустановок	не выявлено	не выявлено	не выявлено
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	14.06.-30.06.2026г. запланировано	14.06.-30.06.2026г. Запланировано	21.06-11.07.2026г. запланировано
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Выполнено	Выполнено	Выполнено
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Ремонтные работы не проводились	Ремонтные работы не проводились	Ремонтные работы не проводились
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	удовлетворительно	удовлетворительно	удовлетворительно
6	Состояние утепления зданий (чердаки, подвалы и т.д.) и	удовлетворительное	удовлетворительное	удовлетворительное

	центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов				
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	удовлетворительно	удовлетворительно	удовлетворительно	удовлетворительно
8	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	в рабочем состоянии	в рабочем состоянии	в рабочем состоянии	в рабочем состоянии
9	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	удовлетворительно	удовлетворительно	удовлетворительно	удовлетворительно
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	имеется	имеется	имеется	имеется
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Не выявлено	Не выявлено	Не выявлено	Не выявлено
12	Плотность оборудования тепловых пунктов	В норме	В норме	В норме	В норме
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	имеется	имеется	имеется	имеется
14	отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
15	Наличие собственных и (или)	Ремонтные работы	Ремонтные работы	Ремонтные работы	Ремонтные работы

	привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	не проводились	не проводились	не проводились
16	Проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Выполнено	Выполнено	Выполнено
17	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями	удовлетворительно	удовлетворительно	удовлетворительно

Директор  А.В. Корякина

Исполнитель Кулешова Н.О. зам. директора по АХЧ